


# ZERTIFIKAT

Die  
**TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg,**  
 bestätigt der  
**Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Bielefeld:**

Die mit dem Fügwerkzeug


**RIVCLINCH<sup>®</sup>**  
 (Typ: SC 0404IP V3M AERO)

hergestellten Verbindungen zwischen rechteckigen Luftkanälen und zugehörigen Flanschen erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1507:2006 in Bezug auf die  
**Dichtheitsklasse D.**



Details sind in dem TÜV NORD Untersuchungsbericht Nr. 81 06 04 97 89 dokumentiert.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG  
 Abteilung Gebäudetechnik



Dipl.-Ing. (FH) M. Lukas

Essen, 18. Januar 2011